令和5年度　放射性物質濃度測定業務委託　　測定結果一覧

排ガス

試料採取日	測定項目	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
5月2日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
5月29日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
7月3日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
7月31日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
8月30日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
9月25日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
10月23日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
11月24日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
12月21日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
1月18日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
2月19日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
	1号炉			
	2号炉			

飛灰処理物

試料採取日	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
5月2日	不検出	150Bq/kg	150Bq/kg
5月29日	不検出	250Bq/kg	250Bq/kg
7月3日	不検出	380Bq/kg	380Bq/kg
7月31日	不検出	630Bq/kg	630Bq/kg
8月30日	不検出	320Bq/kg	320Bq/kg
9月25日	不検出	260Bq/kg	260Bq/kg
10月23日	不検出	240Bq/kg	240Bq/kg
11月24日	不検出	390Bq/kg	390Bq/kg
12月21日	不検出	380Bq/kg	380Bq/kg
1月18日	不検出	240Bq/kg	240Bq/kg
2月19日	不検出	210Bq/kg	210Bq/kg

溶融スラグ

試料採取日	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
5月2日	不検出	不検出	不検出
5月29日	不検出	不検出	不検出
7月31日	不検出	不検出	不検出
8月30日	不検出	不検出	不検出
9月25日	不検出	不検出	不検出
10月23日	不検出	不検出	不検出
12月21日	不検出	不検出	不検出
1月18日	不検出	不検出	不検出
2月19日	不検出	不検出	不検出

施設：ひたちなか・東海クリーンセンター（新光町103-2）　H23.12 試運転開始　H24.5.1 供用開始