

平成23・24年度 放射性物質濃度測定業務委託 測定結果一覧

排ガス					
試料採取日		測定項目	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
平成23年度	2月6日	1号炉	不検出	不検出	不検出
		2号炉	不検出	不検出	不検出
	2月11日	1号炉	不検出	不検出	不検出
		2号炉	不検出	不検出	不検出
	3月9日	1号炉	不検出	不検出	不検出
		2号炉	不検出	不検出	不検出
平成24年度	7月17日	1号炉	不検出	不検出	不検出
		2号炉	不検出	不検出	不検出
	8月17日	1号炉	不検出	不検出	不検出
		2号炉	不検出	不検出	不検出
	9月12日	1号炉	不検出	不検出	不検出
		2号炉	不検出	不検出	不検出
	10月23日	1号炉	不検出	不検出	不検出
		2号炉	不検出	不検出	不検出
	11月9日	1号炉	不検出	不検出	不検出
		2号炉	不検出	不検出	不検出
	12月14日	1号炉	不検出	不検出	不検出
		2号炉	不検出	不検出	不検出
	1月18日	1号炉	不検出	不検出	不検出
		2号炉	不検出	不検出	不検出
	2月11日	1号炉	不検出	不検出	不検出
		2号炉	不検出	不検出	不検出
	3月11日	1号炉	不検出	不検出	不検出
		2号炉	不検出	不検出	不検出

飛灰処理物				
試料採取日		セシウム134	セシウム137	セシウム合計
H23年度	12月26日	1,600Bq/kg	1,900Bq/kg	3,500Bq/kg
	1月26日	592Bq/kg	855Bq/kg	1,447Bq/kg
	2月8日	1,400Bq/kg	1,860Bq/kg	3,260Bq/kg
	3月8日	1,530Bq/kg	2,230Bq/kg	3,760Bq/kg
平成24年	4月5日	1,506Bq/kg	2,336Bq/kg	3,842Bq/kg
	5月21日	1,934Bq/kg	3,262Bq/kg	5,196Bq/kg
	6月28日	1,516Bq/kg	2,661Bq/kg	4,176Bq/kg
	7月17日	1,400Bq/kg	2,100Bq/kg	3,500Bq/kg
	8月17日	820Bq/kg	1,300Bq/kg	2,120Bq/kg
	9月12日	900Bq/kg	1,500Bq/kg	2,400Bq/kg
	10月23日	890Bq/kg	1,400Bq/kg	2,290Bq/kg
	11月9日	850Bq/kg	1,400Bq/kg	2,250Bq/kg
	12月14日	860Bq/kg	1,500Bq/kg	2,360Bq/kg
	1月18日	630Bq/kg	1,100Bq/kg	1,730Bq/kg
	2月11日	640Bq/kg	1,200Bq/kg	1,840Bq/kg
	3月11日	670Bq/kg	1,250Bq/kg	1,920Bq/kg

溶融スラグ				
試料採取日		セシウム134	セシウム137	セシウム合計
H23	2月8日	22Bq/kg	32Bq/kg	54Bq/kg
平成24年度	4月5日	58Bq/kg	37Bq/kg	95Bq/kg
	6月28日	128Bq/kg	167Bq/kg	295Bq/kg
	7月17日	98Bq/kg	165Bq/kg	263Bq/kg
	8月17日	67Bq/kg	96Bq/kg	163Bq/kg
	9月12日	50Bq/kg	90Bq/kg	140Bq/kg
	10月23日	64Bq/kg	100Bq/kg	164Bq/kg
	12月14日	19Bq/kg	30Bq/kg	49Bq/kg
	1月18日	26Bq/kg	41Bq/kg	67Bq/kg
	3月11日	不検出	不検出	不検出

施設: ひたちなか・東海クリーンセンター(新光町103-2) H23.12 試運転開始 H24.5.1 供用開始