

平成28年度 放射性物質濃度測定業務委託 測定結果一覧

排ガス				
試料採取日	測定項目	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
4月28日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
5月19日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
6月20日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
7月20日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
8月19日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
9月7日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
10月20日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
11月18日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
12月20日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
1月30日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
2月20日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
3月15日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出

飛灰処理物			
試料採取日	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
4月12日	130Bq/kg	680Bq/kg	810Bq/kg
5月11日	140Bq/kg	760Bq/kg	900Bq/kg
6月9日	140Bq/kg	720Bq/kg	860Bq/kg
7月8日	140Bq/kg	770Bq/kg	910Bq/kg
8月9日	100Bq/kg	640Bq/kg	740Bq/kg
9月5日	150Bq/kg	890Bq/kg	1,040Bq/kg
10月11日	120Bq/kg	650Bq/kg	770Bq/kg
11月17日	54Bq/kg	350Bq/kg	404Bq/kg
12月19日	49Bq/kg	350Bq/kg	399Bq/kg
1月17日	58Bq/kg	350Bq/kg	408Bq/kg
2月6日	82Bq/kg	570Bq/kg	652Bq/kg
3月10日	56Bq/kg	370Bq/kg	426Bq/kg

溶融スラグ			
試料採取日	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
5月12日	不検出	不検出	不検出
7月11日	不検出	36Bq/kg	36Bq/kg
8月16日	12Bq/kg	35Bq/kg	47Bq/kg
9月6日	不検出	36Bq/kg	36Bq/kg
10月19日	不検出	29Bq/kg	29Bq/kg
11月17日	不検出	28Bq/kg	28Bq/kg
12月22日	不検出	12Bq/kg	12Bq/kg
1月17日	不検出	24Bq/kg	24Bq/kg
2月7日	不検出	不検出	不検出
3月14日	不検出	不検出	不検出

施設: ひたちなか・東海クリーンセンター(新光町103-2) H23.12 試運転開始 H24.5.1 供用開始