

令和元年度 放射性物質濃度測定業務委託 測定結果一覧

排ガス				
試料採取日	測定項目	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
4月30日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
5月22日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
6月25日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
7月24日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
9月10日	1号炉	不検出	不検出	不検出
8月22日	2号炉	不検出	不検出	不検出
9月26日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
10月23日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
11月21日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
12月18日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
1月16日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
2月19日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
3月16日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出

飛灰処理物			
試料採取日	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
4月10日	不検出	180Bq/kg	180Bq/kg
5月9日	不検出	180Bq/kg	180Bq/kg
6月10日	不検出	180Bq/kg	180Bq/kg
7月8日	不検出	190Bq/kg	190Bq/kg
8月7日	不検出	200Bq/kg	200Bq/kg
9月9日	不検出	200Bq/kg	200Bq/kg
10月8日	不検出	160Bq/kg	160Bq/kg
11月6日	不検出	180Bq/kg	180Bq/kg
12月9日	20Bq/kg	340Bq/kg	360Bq/kg
1月10日	23Bq/kg	330Bq/kg	353Bq/kg
2月7日	不検出	220Bq/kg	220Bq/kg
3月16日	不検出	360Bq/kg	360Bq/kg

溶融スラグ			
試料採取日	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
4月10日	不検出	不検出	不検出
5月9日	不検出	38Bq/kg	38Bq/kg
6月11日	不検出	10Bq/kg	10Bq/kg
7月8日	不検出	14Bq/kg	14Bq/kg
8月8日	不検出	20Bq/kg	20Bq/kg
9月9日	不検出	14Bq/kg	14Bq/kg
10月8日	不検出	27Bq/kg	27Bq/kg
11月6日	不検出	20Bq/kg	20Bq/kg
12月9日	不検出	不検出	不検出
2月19日	不検出	不検出	不検出

施設: ひたちなか・東海クリーンセンター(新光町103-2) H23.12 試運転開始 H24.5.1 供用開始