

## 令和2年度 放射性物質濃度測定業務委託 測定結果一覧

<b>排ガス</b>				
試料採取日	測定項目	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
4月28日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
5月20日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
6月19日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
7月21日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
8月21日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
9月25日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
10月20日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
11月20日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
12月22日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
1月18日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
2月19日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出
3月15日	1号炉	不検出	不検出	不検出
	2号炉	不検出	不検出	不検出

<b>飛灰処理物</b>			
試料採取日	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
4月22日	不検出	280Bq/kg	280Bq/kg
5月22日	不検出	270Bq/kg	270Bq/kg
6月19日	不検出	160Bq/kg	160Bq/kg
7月21日	不検出	400Bq/kg	400Bq/kg
8月20日	28Bq/kg	550Bq/kg	578Bq/kg
9月25日	36Bq/kg	680Bq/kg	716Bq/kg
10月16日	20Bq/kg	480Bq/kg	500Bq/kg
11月20日	22Bq/kg	470Bq/kg	492Bq/kg
12月22日	不検出	230Bq/kg	230Bq/kg
1月18日	不検出	360Bq/kg	360Bq/kg
2月19日	不検出	400Bq/kg	400Bq/kg
3月15日	24Bq/kg	510Bq/kg	534Bq/kg

<b>溶融スラグ</b>			
試料採取日	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
4月28日	不検出	不検出	不検出
5月21日	不検出	25Bq/kg	25Bq/kg
7月21日	不検出	不検出	不検出
8月19日	不検出	32Bq/kg	32Bq/kg
10月16日	不検出	不検出	不検出
11月20日	不検出	不検出	不検出
12月22日	不検出	不検出	不検出
1月18日	不検出	不検出	不検出
2月19日	不検出	不検出	不検出
3月15日	不検出	不検出	不検出

施設: ひたちなか・東海クリーンセンター(新光町103-2) H23.12 試運転開始 H24.5.1 供用開始